

PID:
02701300
CID:
C.1993.1326

Certificato di approvazione *Approval certificate*

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**AVE SPA
VIA MAZZINI 75
25086 REZZATO BS**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Scatole e involucri per
apparecchi elettrici
(Serie SISTEMA 45 SEAL)**

*Boxes and enclosures for electrical
accessories
(Series SISTEMA 45 SEAL)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il / Issued on:

2008-06-25

Data di aggiornamento / Updated on

2010-05-05

Sostituisce / Replaces

2008-06-25


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2008-06-25
Data di aggiornamento / Updated on 2010-05-05
Sostituisce / Replaces 2008-06-25

Prodotto | Product

Scatole e involucri per apparecchi elettrici
Boxes and enclosures for electrical accessories

Concessionario | Licence Holder

AVE SPA
VIA MAZZINI 75
25086 REZZATO BS

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.F0005C C01973068

25086 REZZATO

BS Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60670-1:2005
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60670-1:2005
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AK00044

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie Series</i>	SISTEMA 45 SEAL
<i>Natura del materiale Nature of material</i>	isolante / insulating
<i>Metodo di installazione Method of installation</i>	sporgente / surface-type
<i>Temperatura durante l'installazione Temperature during installation</i>	T - 5 / + 60 °C
<i>Grado di protezione Degree of protection (IP)</i>	IP56
<i>Tensione nominale di isolamento Rated insulation voltage</i>	250 V

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.100110

<i>Marca Trade mark</i>	ave
<i>Riferimento di tipo Type reference</i>	SISTEMA 45
<i>Articolo/riferimento a catalogo Article/catalogue reference</i>	45ST02K
<i>Numero di moduli/dimensioni Number of modules/dimensions</i>	2
<i>Descrizione Description</i>	versione standard / standard version

AR.10011P

<i>Marca Trade mark</i>	ave
<i>Riferimento di tipo Type reference</i>	SISTEMA 45
<i>Articolo/riferimento a catalogo Article/catalogue reference</i>	45SP42K
<i>Numero di moduli/dimensioni Number of modules/dimensions</i>	2
<i>Descrizione Description</i>	versione da quadro / panel version

AR.10011Q

Marca | Trade mark **ave**
Riferimento di tipo | Type reference **SISTEMA 45**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **45SP42K+BG166**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **2**
Descrizione | Description **versione da palo / pole version**

AR.I001R

Marca | Trade mark **ave**
Riferimento di tipo | Type reference **SISTEMA 45**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **45SP42K+45SP42K+BG266**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **2+2**
Descrizione | Description **versione da palo / pole version**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Le scatole e gli involucri della serie: "SISTEMA 45 SEAL", sono destinati all'installazione di apparecchi appartenenti alla serie: "SISTEMA 45", provvisti di certificato IMQ n.: E9199, E0016, E0015, E9198, CA02.02061, CA02.02060.

Il grado di protezione IP56 è garantito con spina inserita, avente le seguenti caratteristiche: lunghezza massima 50 mm e diametro esterno del cavo compreso tra 5 mm e 11 mm.

The boxes and the enclosures of "SISTEMA 45 SEAL" series are designed for the installation of appliances "SISTEMA 45" series, provided with IMQ certificates n.: E9199, E0016, E0015, E9198, CA02.02061, CA02.02060.

The degree of protection IP56 is assured with a plug inserted. The plug shall have the following specification: maximum length 50 mm and external diameter of cable from 5 mm to 11 mm included.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.I0004N

BTK.027000.DA1N

Diritti serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings

1

COPY


IMQ S.p.A.