

PID:

02211000

CID:

C.1993.717

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**AVE SPA
VIA MAZZINI 75
25086 REZZATO BS
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di comando non
automatici
(serie Old - New Style)**

*Switches for fixed installation
(series Old - New Style)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2019-05-31**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2019-05-31
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Apparecchi di comando non automatici Switches for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

AVE SPA
VIA MAZZINI 75
25086 REZZATO BS
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.G00014 C01973068

25086 REZZATO

BS Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60669-1:2018

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60669-1:2018

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI19-0035317-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **Old - New Style**

Corrente nominale / Rated current **10 A**

Tensione nominale / Rated voltage **250 V**

Apertura contatti / Contact opening **normale / normal**

Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP20**

Tipo di azionamento / Method of actuating **a leva / lever**

Sistema di installazione / Type of installation **tipo A / type A**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T004BI

Marca / Trade mark **ave**

Riferimento di tipo / Type reference **444005XX**

Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **444005XX**

Schema / Pattern number **1NA / 1NO**

Tipo di morsetti / Type of terminals **morsetti a vite / screw terminals**

AR.T004BR

Marca / Trade mark **ave**

Riferimento di tipo / Type reference **444002XX**

Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **444002XX**

Schema / Pattern number **6**

Tipo di morsetti / Type of terminals **morsetti a vite / screw terminals**

Ulteriori informazioni | Additional Information



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale €4.000.000

CA02.06436

SN.T000HO

Il riferimento di tipo degli apparecchi di comando è completato da lettere (al posto delle "XX") che indicano il tipo di materiale ed il colore dell'organo di manovra, come segue:

OT = materiale metallico color ottone
CR = materiale isolante color cromo
B = materiale isolante bianco

Gli apparecchi oggetto del presente certificato di approvazione sono conformi alle norme indicate quando installati con gli accessori elencati nel certificato di approvazione IMQ CA02.06437.

The type reference of the switches is completed with letters (instead of "XX") indicating the type of material and the colour of the actuating member, as follows:

OT = metallic material, brass colour
CR = insulating material, chrome colour
B = insulating material, white colour

The switches subject of this approval certificate comply with the mentioned standard when installed with the accessories listed on the IMQ approval certificate CA02.06437.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T000HO

BTT.022100.DA19

Importo modelli IMQ - 0221 - Apparecchi di comando non automatici | IMQ models - 0221 - Switches for fixed installation

2